

  AB 1152	POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W IŁAWIE LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I EPIDEMIOLOGICZNO- KLINICZNYCH 14-200 Iława ul. Sienkiewicza 10 tel: 89 649 04 20	Liczba stron: 2 Egz z
---	---	--------------------------------------

Iława, dnia: 06.08.2025

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SBŚ.W.9051.3/295/2025

Nazwa i adres klienta:	PSSE w Działdowie
Podstawa badań:	zlecenie jedn. nr 29/Dz/52/2025 z 4.08.2025 r.
Rodzaj próbek:	woda
Miejsce pobrania próbek:	Kąpielisko Zalew Ruda k/Mławy
Data pobrania próbek:	04.08.2025
Próbki pobrał:	pracownik PSSE w Działdowie - K. Sowińska (nr zaśw. 2/23)
Metoda pobierania próbek	wg I-03/PO-SBW-03 "Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych dla próbkobiorców i klientów indywidualnych" z 4.11.2019 r. (N)
Nr protokołu pobrania próbek:	SBŚ.W.9051.3/2025
Data przyjęcia próbek	04.08.2025
Data rozpoczęcia i zakończenia badań	4-6.08.2025
Inne informacje dotyczące próbek	próbka w stanie zgodnym z wymaganiami - wg. I-01/PO-SBW-03 "Kryteria oceny przydatności próbek wody przyjmowanych do badań" z dnia 26.09.2022 r.
Cel badania	Zgodność z Rozp. MZ z 17.01.2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz.255)

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki/ próbek. W przypadku poboru próbek przez zleceniodawcę laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbki. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

(1)- w badaniach fizykochemicznych- niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku k=2; Podana niepewność obejmuje etap pobierania próbki; w badaniach mikrobiologicznych- niepewność wyniku badania szacowana według PN- ISO 29201:2022-02.

(2)- Norma wycofana bez zastąpienia. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania.

(3)- Norma wycofana. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania

"<" rezultat poniżej dolnej granicy zakresu akredytacji; ">" rezultat powyżej górnej granicy zakresu akredytacji

Informacje takie jak: nazwa i adres klienta; miejsce, data i godzina pobrania próbek oraz gdy pobierana jest próbka wody z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli- dane znajdujące się w tabeli "Wizualne nadzorowanie wody" (w przypadku kiedy próbki pobiera osoba inna niż pracownik PSSE w Iławie) dostarczane są przez klienta

Wizualne nadzorowanie wody (dane przeniesione z protokołu pobierania próbki)			Wartość dopuszczalna*	
Parametr	Metoda badań	Występowanie		
Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana)	wg wytycznych PZH	brak	brak	
Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu	wg procedury wł.	brak	brak	
Obecność w wodzie zanieczyszczeń (mat. smol. szkło, tworz. sztuczne itp.)	wg procedury wł.	brak	brak	
*Według Rozp. Min. Zdr. z dnia 17.01.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255)				

Opis i identyfikacja próbki:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
295	07:30	106/Dz	Strona lewa kąpieliska

Badania oznaczone "N" znajdujące się poza zakresem akredytacji PCA nr AB 1152 spełniają wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO 17025: 2018-02

Wyniki badań

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki	Stwierdzenie zgodności
			295	
1	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 Najwyższa dopuszczalna wartość - 400 jtk w 100 ml wody Wartość podana w nawiasie oznacza dolną i górną granicę niepewności wyniku.	jtk	89 [72,110]	
2	NPL Escherichia coli (w 100) ml wody, (N) PN-EN ISO 9308-3:2002	NPL	61[22,166]	

Wyniki badań

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki	Stwierdzenia zgodności
			295	
	Escherichia coli - metoda zminiaturyzowana Dopuszczalna wartość: =<1000 NPL w 100 ml wody Wartość podana w nawiasie oznacza dolną i górną granicę niepewności wyniku.			

Laboratorium nie dokonało stwierdzenia zgodności wyników badań z wymaganiami na życzenie klienta.

Autoryzował

KONIEC SPRAWOZDANIA

STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Edyta Urbańska
W ZAK. OZN. MIKROBIOLOGICZNYCH